



2006131004Z



2006 闽质监验字 003 号

检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO: (2009) 榕检机字第 0173W0108 号



样品名称/型号

Name of Sample/Type: DG 电接触导电膏

委托单位

Consigner: 福州闽耀电瓷电器有限公司

受检单位

Supplier: 福州闽耀电瓷电器有限公司

报告日期

Date: 2009-04-13

福州市产品质量检验所

Fuzhou City Product Quality Inspection Institute

地址 (Add): 福州市杨桥中路杨南街83号 (No. 83 Yangnan street Yangqiao middle road Fuzhou City)

电话 (Tel): 0591-83714567

传真 (Fax): 83772410 邮政编码 (PostCode): 350025

网址 (Website): www.fzqi.gov.cn/jsjg/index.asp 电子信箱 (E-mail): fzjys@fzqi.gov.cn

福州市产品质量检验所

检验报告

(2005)榕检机字第 0173W0108 号

第 1 页 共 2 页

样品概况	名称	DG 电接触导电膏	名称	福州闽耀电瓷电器有限公司	
	数量	500g×2 罐	地址	福州市六一中路 489 号	
	状况	样品完好, 符合检验要求	受检单位	福州闽耀电瓷电器有限公司	
			生产单位	福州闽耀电瓷电器有限公司	
	型号规格	/	生产日期/ 出厂编号	2009-03	
	等级	/	检验性质	委托检验	
	商标	闽耀	检验地点	本所	
任务来源	委托单位委托				
抽样概况	日期	2009-03-30	抽样单位	本所	
	地点	该公司仓库	抽样总体	60kg	
	方法	随机	样本量	500g×2 罐	
检验依据	公司技术要求				
检验结果	详见续页				
检验结论	本次委托检验符合公司技术要求				
说明	/				
收样日期	2009-03-30	检验日期	2009-03-30~ 2009-04-08	报告日期	2009-04-13

批准 姜海阔 审定 姜海阔 校核 洪育 编制 林琦

福州市产品质量检验所 **检 验 报 告** (2009)榕检机字 0173W0108 号

(续页) 第 2 页 共 2 页

序号	检 验 项 目	单 位	技 术 要 求	实 测 结 果		单 项 评 定
				1#	2#	
1	外观	/	呈糊状, 对母排涂敷性好	符合要求	符合要求	合格
2	附着力	/	附着力强	符合要求	符合要求	合格
3	使用情况	/	不固化, 不开孔, 无流失现象	符合要求	符合要求	合格
4	滴点温度	℃	>200	>205	>205	合格
5	母排接触面	/	经长时间通电后, 接触面不产生电化腐蚀	符合要求	符合要求	合格
6	温升	K	≤50	18	19	合格
7	静态接触电阻比	/	≤1.4	1.2	1.2	合格
8	动态接触电阻比	/	≤1.4	1.3	1.3	合格

福州市产品质量检验所

——公正准确、持续改进、立足本职、服务社会——

福州市产品质量检验所成立于1979年，是政府依法设立和授权的第三方综合性的产（商）品质量检验机构，对外承担法律责任和义务。固定资产980万元，实验室面积达2600平方米，各类检测仪器386台（套），收集国内外标准资料近4000份。该所现有化验室、机电室、燃气具室三个检测室及一个综合服务室，拥有各类专业技术人员，其中中高级专业技术人员占75%，可独立地对食品、化工、眼镜、机械、五金、电器、塑胶、服装、轻工、建材、燃气具及燃气等产（商）品进行质量检验、鉴定及测试，以及为生产企业提供技术咨询、检测人员上岗培训等服务。该所下设的陶瓷监督检验站，对外从事陶瓷砖包括放射性等综合性能的检测。此外该所已多年开展眼镜产品的检测，目前已具备太阳镜、配装眼镜、眼镜片、眼镜架的检测能力。

经福建省质量技术监督局授权设立，该所加挂福建省燃气具质量监督检验站，其体系运行与所并行。作为全省唯一的专业性检验机构，该站在全省范围内开展家用燃气器具、燃气的检测、质量事故鉴定，以及工业压缩及液化气体生产许可证的发证检验工作。

该所于1988年获得福建省标准计量局颁发的实验室计量认证和审查认可证书，具备承担法定检验资格，所出具的检验报告具有法律效力，2002年依据CNAL/AC01:2000《检测和校准实验室能力通用要求》建立质量管理体系，2004年12月通过中国实验室国家认可委员会（CNAL）的认可（证书号：CNAL No. L1940）。该所的质量方针为公正准确、持续改进、立足本职、服务社会。